Wartungs - und Prüfprotokoll

für das Blitzschutzsystem nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)

LAUSCH BRANDSCHUTZ

☐ Wartung ☐ Baubegleit. Prüfung ☐ Erstprüfung ☐ Abnahme ☐ Wiederholungsprüfung nach Mängelbeseitigung

Objektbezeichnung:	PLZ:	Ort:
	Straße:	Ansprechpartner:
Gebäudebezeichnung:	Dachform:	Baujahr:
Gebäudenutzung:	Dacheindeckung:	Anzahl Ableitungen:
Gebäudehöhe:	Bauart:	
Gebäudeabmessung:		
Messmethode:	Messgerät:	

In regelmäßigen Zeitabständen, **mindestens jedoch jede 2 Jahre**, müssen Blitzschutzsysteme sowie ihre Befestigungselemente und ihr Zubehör auf Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft geprüft, gewartet und gegebenenfalls instandgesetzt werden.
In Regionen mit erhöhter Niederschlags- und Gewitterwarscheinlichkeit sowie Vandalismus, ist das Wartungsintervall zu verringern.
Die Prüfergebnisse sind dem Wartungsmonteur bei der Wartung mit vorzulegen.

Periodische Prüfung / Wartung	☐ alle 2 Jahre	☐ jährlich	☐ 1/2 jährlich										
Umfang der Prüfung		Erdwiderstandsmessung der Ableitungen											
Blitzschutznorm bei Errichtung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Schutzklasse des Gebäudes													
Maschenweite Fangeinrichtung		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Werkstoff Fangeinrichtung													
Dachaufbauten vorhanden		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Werkstoff Ableitungen													
Werkstoff Erdungsanlage		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Art/ Ausführung Erdungsanlage													
Befestigung aller Leitungen und Bauteile		Bodenzustand											
Aufbau und Zustand der Fangeinrichtung		Bodenart											
Aufbau und Zustand der Ableitungen		Witterungsbedingung											
Korrosion der Erdungsanschlüsse		Schraub- und Klemmverbindungen											
Befestigung der Ableitungen vom Dach													
Befestigung der Fangeinrichtung													
Befestigung des Maschennetzes													

festgestellte Mängel:		Die oben aufgeführten Arbeiten wurden durchgeführt inkl. der notwendigen Einstellarbeiten und Sicherheitsprüfung.	
		Prüfbuch	neue Prüfplakette erhalten
Nach Abschluss der Wartungsarbeiten:		Datum:	
sonstige Bemerkungen oder Hinweise:		Name	Unterschrift

Dieser Prüfbericht ist im Prüfbuch abzuheften !

mit freundlicher Genehmigung© RS Home Design Company 2011
Verarbeitet mit der kostenlosen Version von Watermarkly. Die kostenpflichtige Version fügt diese Markierung nicht hinzu.